


ODKL 96B

Détecteurs laser optiques de distance



Encombrement



- A Diode témoin verte
- B Diode témoin jaune
- C Émetteur
- D Récepteur
- E Axe optique
- F Connecteur M12x1
- G Empreinte pour écrou M5, profondeur 4,2
- H Écran OLED et clavier à effleurement
- I Arête de référence pour la mesure (fenêtre optique)

Raccordement électrique

ODKL 96B M/L-S12	
18-30V DC +	1 —■— br/BN
Do not connect	2 —■— ws/WH
GND	3 —■— bl/BU
I/O-Link Data	4 —■— sw/BK
Do not connect	5 —■— gr/GY


fr-02-2013/01 50118031



0,3 ... 25m

- Plage de mesure jusqu'à 25000mm sur film à gain élevé
- Haute insensibilité à la lumière environnante
- Paramétrage à l'aide d'un écran IO-Link/OLED et d'un clavier à effleurement
- Affichage des valeurs mesurées en mm sur écran OLED
- Plage et mode de mesure paramétrables

Sous réserve de modifications • DS_ODKL96BML_fr_50118031.fm



Accessoires :

- (à commander séparément)
- Systèmes de fixation
 - Câble avec connecteur M12 (K-D ...)
 - Film à gain élevé REF 7-A-100x100 (art. n° 50111527)
 - Maître IO-Link Set MD12-US2-IOL1 (50112085) et câble K-DS M12A-M12A-4P-2m-PVC (50110126)

Caractéristiques techniques

Données optiques

Plage de mesure	300 ... 25000mm sur film à gain élevé
Résolution	3mm
Source lumineuse	Laser
Longueur d'onde	658nm (lumière rouge visible)
Tache lumineuse	env. 7x7mm ² à 10m
Puissance de sortie max.	248mW
Durée d'impulsion	6,5ns

Exactitude (par rapport à la valeur finale de la plage de mesure de 25000mm)

Exactitude absolue de la mesure ¹⁾	± 0,2%
Reproductibilité ²⁾	± 10mm
Dérive thermique	± 1,5mm/K

Données temps de réaction

Temps de mesure ³⁾	mode de fonctionnt « rapide » : 1,4ms mode de fonctionnt « standard » : 10ms mode de fonctionnt de « précision » : 50ms (réglage d'usine)
Temps d'initialisation	≤ 1s

Données électriques

Tension d'alimentation U _N	18 ... 30V (y compris l'ondulation résiduelle)
Ondulation résiduelle	≤ 15% d'U _N
Consommation	≤ 150mA

Mode de fonctionnement du capteur

IO-Link	COM2 (38,4kBaud), Frame 2.2, Vers. 1.0, durée min. cycle 2,2ms
SIO	non pris en charge

Témoins

DEL verte	lumière permanente éteinte	prêt au fonctionnement pas de tension
DEL jaune	lumière permanente éteinte	objet dans la plage de mesure aucun objet dans la plage de mesure

Données mécaniques

Boîtier	zinc moulé sous pression
Fenêtre optique	verre
Poids	380g
Raccordement électrique	connecteur M12

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante (utilisation/ stockage)	-20°C ... +50°C/-30°C ... +70°C
Protection E/S ⁴⁾	1, 2, 3
Niveau d'isolation électrique ⁵⁾	niveau de classe II
Indice de protection	IP 67, IP 69K ⁶⁾
Classe laser	2 (conforme à EN 60825-1)
Normes de référence	CEI 60947-5-2

- 1) Plage de mesure 300 ... 25000mm, mode de fonctionnement de « précision », calcul de la moyenne mobile sur 30 mesures, à 20°C, zone moyenne U_N, mesure sur film à gain élevé REF 7-A-100x100 (50111527)
- 2) Même objet, conditions ambiantes identiques, mode de fonctionnement de « précision », calcul de la moyenne mobile sur 30 mesures, mesure sur film à gain élevé REF 7-A-100x100 (50111527)
- 3) Temps de mesure interne détecteur de distance
- 4) 1=contre les pics de tension, 2=contre l'inversion de polarité, 3=contre les courts-circuits pour toutes les sorties
- 5) Tension de mesure 250VCA, couvercle fermé
- 6) Test d'IP 69K simulé conformément à DIN 40050 9^{ème} partie, conditions de nettoyage haute pression sans utilisation d'additifs. Les acides et alcalis ne font pas partie de l'essai.

Pour commander

	Désignation	Article n°
Interface IO-Link	ODKL 96B M/L-S12	50109301

Notes

Diagrammes

Remarques

- **Usage conforme :**
Ce produit ne doit être mis en service que par un personnel qualifié et utilisé selon l'usage conforme. Ce capteur n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection de personnes.

Données de processus IO-Link
Données de sortie de l'appareil

Bit de données															
A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
MSB	16 bits valeur mesurée														LSB

16 bits valeur mesurée : distance

1 bit résolution de la sortie : 1 mm

Signal trop faible : 65535

Erreur de signal : 65534

Données de maintenance IO-Link

Les données de maintenance permettent de paramétrer les capteurs disposant d'une interface IO-Link et d'en faire le diagnostic.

Paramètres

Mode de mesure

Ce paramètre active un mode de mesure adapté à l'application.

Il existe trois modes de mesure (Standard, Precision, Speed) permettant d'atteindre les résultats suivants :

- **Standard** : Réglage standard
- **Precision** : Réglage d'usine, deux fois plus précis que le mode Standard, env. 5 fois plus lent
- **Speed** : Trois fois moins précis que le mode Standard, env. 8 fois plus rapide

Le tableau suivant récapitule les effets de chaque paramètre sur la fonction de mesure.

	Précision	Temps de mesure	Actualisation de la valeur mesurée	Lumière parasite
Standard	+	10ms	+	++
Precision	++	50ms	--	++
Speed	-	1,4ms	++	++

Filtre de mesure

Ce paramètre active un filtre de mesures adapté à l'application.

Il existe trois types de filtres (Off, Averaging, Center Value) permettant d'atteindre les résultats suivants :

- **Off** : Les valeurs mesurées ne sont pas filtrées.
- **Averaging** : Calcule et édite une moyenne mobile à partir des 2 ... 99 dernières valeurs mesurées (réglage de la sélection avec *Measurement Count*). Si la valeur mesurée change par à-coups, la valeur éditée change de n mesures et passe de façon linéaire de l'ancienne à la nouvelle valeur mesurée. Le nombre de mesures n'influence pas le temps d'actualisation de la valeur mesurée étant donné que le temps de réaction est ralenti par les changements de distance.
- **Center Value** : Filtrage des valeurs extrêmes. Il s'agit de calculer la moyenne à partir de 10 ... 50 mesures individuelles. *Measurement Count* permet de sélectionner le nombre de mesures individuelles utilisées à cet effet (10, 20, 30, 40 ou 50). Le réglage dans *Filter Depth* indique si le filtrage concerne seulement les écarts extrêmes (*Coarse*), moyens (*Medium*) ou faibles (*Fine*).

Le tableau suivant récapitule les effets de chaque paramètre sur la fonction de mesure.

	Actualisation du temps de mesure	Temps de réaction à un changement de distance moindre	Temps de réaction à un changement de distance important	Filtrage de mesures erronées isolées	Filtrage de mesures erronées fréquentes
Off	+	+	+	--	--
Averaging	+	-	-	0	-
Center Value	--	-	-	++	+

Nombre de valeurs mesurées (Averaging)

Ce paramètre définit le nombre de mesures individuelles utilisées pour le filtrage.

Nombre de valeurs mesurées (Center Value)

Ce paramètre définit le nombre de mesures individuelles utilisées pour le filtrage.

Profondeur de filtre (Center Value)

Ce paramètre définit la largeur du filtre (Medium, Coarse, Fine).

Écran

Ce paramètre définit le réglage de l'écran du capteur (On, Off, Auto).

Blocage des touches

Ce paramètre permet d'activer ou désactiver le clavier à effleurement du capteur.

Commandes système :**Activation de l'émetteur laser**

Cette commande système permet de mettre en route l'émetteur laser.

Désactivation de l'émetteur laser

Cette commande système permet d'éteindre l'émetteur laser.

La désactivation du capteur gèle la dernière valeur mesurée. Le statut du capteur indique l'état du laser.

Mettre aux réglages d'usine

Cette commande système rétablit le réglage usine du capteur.

Diagnostic (observation)**Signal trop faible [valeur de processus 65535] ou signal erroné [valeur de processus 65534]**

Signal de réception insuffisant : soit aucun objet ne se trouve dans la plage de mesure, soit le signal de l'objet est trop faible pour être mesuré. L'affichage permanent d'un signal erroné indique que le capteur est défectueux.

Avertissement sur le signal

Signal de réception faible : L'objet n'est pas détecté de façon fiable parce que le signal de l'objet est, par exemple, très faible.

Activation du laser

Information d'état indiquant si l'émetteur laser est activé ou désactivé.

Plage de mesure du capteur

Information d'état indiquant si un objet se trouve dans la plage de mesure du capteur.

**Remarque !**

La modification des paramètres de l'appareil à l'écran ou par clavier n'est pas signalée au maître.
La valeur modifiée peut cependant être obtenue sur demande explicite du maître.

**Remarque !**

Vous trouverez des informations détaillées sur les données de maintenance IO-Link et sur les IODD sur www.leuze.com.

Prenez conscience des problèmes de sécurité !

Attention : rayonnement laser !

Les détecteurs optiques de distance ODKL 96B fonctionnent avec un rayon laser de lumière rouge de classe 2 conforme à EN 60825-1. Regarder longtemps dans la trajectoire du faisceau peut endommager la rétine !

Ne regardez jamais dans la trajectoire du faisceau ! Ne dirigez pas le rayon laser de l'ODKL 96B vers des personnes !

Lors du montage et de l'alignement de l'ODKL 96B, faites attention aux réflexions éventuelles du rayon laser sur des surfaces réfléchissantes !

De l'utilisation d'autres dispositifs de commande ou d'alignement que ceux qui sont indiqués dans la description technique, de l'exécution d'autres opérations et de l'emploi du détecteur laser optique de distance d'une façon non conforme peuvent s'ensuivre des expositions à des rayonnements dangereux !

L'utilisation d'instruments ou de dispositifs optiques avec l'appareil fait croître les risques d'endommagement des yeux !

Veillez respecter les décrets légaux de protection laser en vigueur dans la région donnés dans la version la plus actuelle de la norme EN 60825-1.

L'ODKL 96B utilise une diode laser de faible puissance en lumière rouge visible de longueur d'onde émise d'environ 658nm.

La fenêtre optique en verre est la seule ouverture par laquelle le rayonnement laser puisse sortir de l'appareil. Le boîtier de l'ODKL 96B est scellé et ne contient pas de pièces que l'utilisateur doit régler ou entretenir. Toute intervention ou modification de l'appareil est interdite ! La destruction du sceau fait perdre la garantie !



Remarque !

Appliquez impérativement les autocollants joints à l'appareil (plaques indicatrices) sur l'appareil ! Si la situation ne permet pas de placer les autocollants pour qu'ils soient visibles, installez-les à proximité de l'ODKL 96B de telle façon qu'il soit impossible de regarder dans le rayon laser lors de la lecture des indications !