

EC Type-Examination Certificate



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 060000000

Reg.-Nr./No.: 01/205/5682.01/24

**Prüfgegenstand
Product tested**

Relais-Sicherheitskombination
Safety Relay Unit

**Zertifikats-
inhaber
Certificate
holder**

Leuze electronic GmbH &
Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen / Teck
Germany

**Typbezeichnung
Type designation**

MSI-SR-LC21-01
MSI-SR-LC21-03

**Prüfgrundlagen
Codes and standards**

EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-1:2023
EN ISO 13849-2:2012
EN IEC 62061:2021

EN 61508 Parts 1-7:2010
IEC 61508 Parts 1-7:2010
EN 60664-1:2007
EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020-12

**Bestimmungsgemäße
Verwendung
Intended application**

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (PL e / Kat. 4 nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061 / EN 61508 / IEC 61508) und kann in Anwendungen bis zu diesen Sicherheitslevels eingesetzt werden.
The product complies with the requirements of the relevant standards (PL e / Cat. 4 acc. to EN ISO 13849-1, SIL 3 acc. to EN IEC 62061 / EN 61508 / IEC 61508) and can be used in applications up these safety levels.

**Besondere Bedingungen
Specific requirements**

Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.
The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.
It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.


Gültig bis / Valid until 2029-04-15

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 1668.01/24 vom 30.10.2024 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/FSP 1668.01/24 dated 2024-10-30.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.



Köln, 2024-11-05

Notified Body for Machinery, NB 0035

Sabine Wiegand

Dipl.-Ing. (FH) Sabine Wiegand